

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

12.11.2019
10:00:41

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1384

23.10.2019 г. по адресам:

150023, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Менделеева, д. 3а

150023, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Рыкачева, д.2а

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88»

ИНН 7605014594 ОГРН 1037600600806

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Звягина А.М. № 1384 от 19.09.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: _____

(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 88»

ИНН 7605014594, ОГРН 1037600600806

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 23 " октября 2019 г. с 10 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность - 6 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/6 часов _____

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

« 20 » сентября 2019 11 час. 58 мин.

Дата

Время



Подпись

Матвейчева Н.В.

Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Петрова Наталья Александровна – главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора (отдел надзора за условиями воспитания и обучения)

Монахова Л.В.- помощник врача отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

Марченко А.Е. – эксперт-физик ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий

Матвеечева Н.В.

Зам. заведующего по АХР

Амишова О.А.

Ст. медсестра

Фомичева О.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. Не все сотрудники детского сада привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, в том числе от гриппа (привито – 34 из 51 сотрудника-66,6%), **что является нарушением п. 19.2. и ст.35 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».**
2. Не проведено ежегодного, в весенний период, на игровых площадках полной смены песка, **что является нарушением п. 3.15.**
3. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 1671/ф от 08.11.19г. искусственная освещенность в помещениях детского сада не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. протокол), **что является нарушением п. 7.1. и п. 7.7.**
4. В протоколах лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 12718 от 31.10.2019г. и № 12711 от 08.11.19г. С-витаминизация (см. протокол) не соответствует гигиеническим нормативам, **что является нарушением п. 14.21.**

Здание № 1 (ул. Менделеева, д.3а)

1. Отмечаются дефекты асфальтового покрытия (местами отсутствие асфальта, выбоины, трещины) на въездах и входах территории детского сада, что является небезопасным для детей раннего возраста, **что является нарушением п. 3.21.**
2. Отмечаются дефекты потолка и стен в помещениях прачечной: постирочной, гладильной (по всему потолку следы протечек, местами выпадение рустов, на стенах местами отмечается выпадение глазурованной плитки), что не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, **что является нарушением п. 5.1, п. 5.2 и п. 5.4.**
3. Отмечаются дефекты потолка и стен в помещениях пищеблока: горячий цех (по всему потолку и стенам местами отслоение покрасочного слоя), что не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, **что является нарушением п. 5.1 и п. 5.4.**
4. Отмечаются дефекты напольного покрытия (линолеума) в групповой группы № 4 (механические повреждения, трещины), что затрудняет проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств и является небезопасным для детей раннего возраста, **что является нарушением п. 5.5.**

5. В буфетных групп № 5 и № 4 отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой для мытья столовой посуды, **что является нарушением п. 13.14.**
6. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 12717 от 29.10.2019г. кипяченая вода в группе (см. протокол) не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям: ОМЧ, ОКБ и ТКБ, **что является нарушением п. 14.26**
7. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 12717 от 29.10.2019г. вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (железо 1,53 при норме 0,3 и запах 3 при норме 2) к водоснабжению для питьевого назначения, **что является нарушением п.9.3**

Здание № 2 (ул. Рыкачева, д.2а)

1. В протоколе лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 12707 от 29.10.19г., из 10 смывов на БГКП – один положительный (ложки столовые группа № 7), **что является нарушением п.13.14.**
2. Отмечаются дефекты потолка, вследствие нарушения целостности кровли (следы протечек, отслоение штукатурного слоя) в групповой группы № 8 и буфетной группы № 9, что не допускает проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию, **что является нарушением п.5.4.**
3. В групповых групп № 8 и № 7 невозможно осуществлять проветривание: изношенность и ветхость оконных блоков, что не обеспечивает ежедневного проветривания в помещениях, предназначенных для пребывания детей, **что является нарушением п.8.5. и п. 4.15.**
4. В буфетной группы № 6 отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой для мытья столовой посуды, **что является нарушением п. 13.14.**
5. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 12709 от 01.11.2019г. кипяченая вода в группе (см. протокол) не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям: ОКБ, **что является нарушением п. 14.26**

Нарушения обязательных требований СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях" образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения):

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ.

Ответственный за совершение правонарушения – заведующий МДОУ «Детский сад № 88» Матвеева Н.В.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88» расположен внутриквартально, имеет два здания: здание № 1 (ул.Менделеева, д.3а), 1959 года постройки, расположен в двухэтажном кирпичном здании, имеет подвал, где расположена прачечная. Наружное электрическое освещение представлено шестью фонарями по всему периметру детского сада Централизованное холодное и горячее водоснабжение, канализация. функционирует 5 групп раннего развития (1-3 лет) – 107 детей, здание № 2 (ул.Рыкачева, д.2а), 1953 года постройки, расположен в двухэтажном кирпичном здании, имеет отдельно стоящее здание – прачечная. Наружное электрическое освещение детского сада осуществляется четырьмя фонарями по всему периметру детского сада и прожектором на здании прачечной. Централизованное холодное и горячее водоснабжение, канализация. функционирует 4 группы (99 детей). Всего детей в МДОУ «Детский сад № 88» – 206 детей.

Для текущей и заключительной дезинфекции используется «Жавилар Плюс». Инструкция по использованию дезинфицирующего средства на рабочих местах имеются. Отработан порядок приготовления рабочих дезинфицирующих растворов. Договор от 19.07.2019г.

ООО «ЭкоСервис» на проведение дератизации и дезинсекции в образовательном учреждении. Договор № 119 -ОБР/ЯРО-2019 ООО «Хартия» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
На момент проверки в группах № 5 и 3 карантин по ветряной оспе. Все карантинные мероприятия проводятся в полном объеме.
Сотрудников детского сада (с совместителями) -55. На всех сотрудников представлены личные медицинские книжки.
Питание детей осуществляется через пищеблоки (в каждом здании). Контракт 4 от 17.12.2018г. на оказание услуг по организации горячего питания воспитанников с ООО «Комбинат социального питания». Стоимость питания -133руб. в день (ясли), 155руб. в день (сад).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Петрова Н.А.
(подпись проверяющего)



Матвейчева Н.В.

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований: № 12707 от 29.10.19г.-смывы на БГКП; № 12716 от 31.10.19г.-смывы на БГКП; № 12718 от 31.10.19г. и № 12711 от 08.11.19г.-С-витаминизация; № 12715 и № 12708 от 05.11.19г.-смывы на яйца гельминтов; № 1671/ф от 08.11.19г.-измерения освещенности; № 1672/ф от 08.11.19г.-измерения параметров микроклимата; № 12717 от 29.10.2019г. № 12709 от 01.11.2019г.-вода питьевая и кипяченая.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Петрова Н.А.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий

Матвейчева Н.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 12 » ноября 2019 __ г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)