



**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю**

г. Ярославль
(место составления акта)

«28» июня 2021 г.
(дата составления акта)

час. мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 201 202

В период с 21.06.2021 года по 28.06.2021 года по адресу: г. Ярославль, ул. Рыкачева 2а.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедев Андрей Анатольевич от 15.06.2021 года № 202

была проведена плановая проверка в отношении: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88

Продолжительность проверки: в период с 09 час. 00 мин. 21.06.2021 года по 10 час. 00 мин. 28.06.2021 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий Матвеечева Наталья Валентиновна (распоряжение направлено 15.06.2021года, по электронной почте: yardou088@yandex.ru)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Матвеева

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Гонов Максим Александрович.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Матвеечева Наталья Валентиновна,

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание 2-х этажное кирпичное, 3 степени огнестойкости, перекрытия железобетонные, кровля шиферная по деревянной обрешетке, без пожарных кранов, без наружных лестниц, с чердаком, с подвалом, электрифицировано, отопление центральное водяное. СПС и СОУЭ имеется, договор на обслуживание заключен, документы регламентирующие вопросы пожарной безопасности имеются в полном объеме, отработка планов эвакуации проведена. Здание оборудовано каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в муниципальную пожарную часть.

При осуществлении плановой проверки проверялось выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности при отсутствии расчета по оценке пожарного риска на объект защиты (ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), уровня обеспечения пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91*), а именно выполнение в полном объеме требования пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений

1	2	3	4
1.	Двери эвакуационных выходов с 1-го этажа здания оборудованы запорами, не обеспечивающими их свободное открывание изнутри без ключа.	(ст. 1; ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ, п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ, п.26 Правил противопожарного режима в РФ.	Заведующий Матвейчева Наталья Валентиновна
2.	Световые оповещатели «ВЫХОД» установлены сбоку от дверей эвакуационных выходов, непосредственно наружу, на 1-м и 2-м этажах здания.	СП 3.13130.2009 п.5.3	Заведующий Матвейчева Наталья Валентиновна
3.	Не произведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складских помещений, на территории детского сада, с обозначением информации о категории на входной двери.	Правила противопожарного режима в РФ п.12	Заведующий Матвейчева Наталья Валентиновна
4.	Помещения детского сада обеспечены огнетушителями ОУ-5, параметры которых не соответствуют модельному очагу пожара, возможного в помещениях общественных организаций.	Правила противопожарного режима в РФ п.397	Заведующий Матвейчева Наталья Валентиновна
5.	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (10 лет).	Правила противопожарного режима в РФ п.54	Заведующий Матвейчева Наталья Валентиновна
6.	Двери лестничных клеток первого и второго этажей здания детского сада не оборудованы устройством для самозакрывания дверей.	Правила противопожарного режима в РФ п.14, п.24	Заведующий Матвейчева Наталья Валентиновна
7.	На путях эвакуации из подвального помещения осуществляется хранение различных материалов.	Правила противопожарного режима в РФ п.27 п.п б)	Заведующий Матвейчева Наталья Валентиновна
8.	В подвальном помещении осуществляется хранение мебели и других предметов.	Правила противопожарного режима в РФ п. 16, п.п. б)	Заведующий Матвейчева Наталья Валентиновна

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание № 201/1/1 от 28.06.2021

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Гонзов М.А.
«28» Июня 2021г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

_____ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

заверующий Машинцева Я.В. Машин

«28» Июня 2021г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)