

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88» (МДОУ «Детский сад № 88») улица Менделеева, дом 3-а г. Ярославль, 150023 тел. (0852) 38-90-89; 44-27-87 ОКПО 47156063, ОГРН 1037600600806, ИНН/КПП 7605014594/760401001 от 23.07.2021 №   1  

Главное управление МЧС России по Ярославской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю Государственному инспектору города Ярославля по пожарному надзору М.А. Гонозову от заведующего МДОУ «Детский сад № 88» Н.В. Матвейчевой

**Отчет об исполнении представления № 2133-4-5-13 от 28.06.2021 г. по устранению выявленных нарушений в МДОУ «Детский сад № 88» (Менделеева 3а)**

№	Результаты проверки	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Меры по результатам проверки
1	Двери лестничных клеток первого и второго этажей здания детского сада не оборудованы устройством для самозакрывания дверей	Правила противопожарного режима в РФ п. 14. п.24	06.06.2022	Выполнено (см. приложение 1)
2	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного производителем (10 лет).	Правила противопожарного режима в РФ п. 54	06.06.2022	Повторно направлена заявка в обслуживающую организацию на проведение ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного производителем (10 лет).
3	Помещения детского сада обеспечены огнетушителями ОУ-5, параметры которых не	Правила противопожарного режима в РФ п.397	06.06.2022	Внесены в план закупок на август 2021г.

	соответствуют модельному очагу пожара, возможного в помещениях общественных организаций.			
4	Не произведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складских помещений, на территории детского сада, с обозначением информации о категории на входной двери.	Правила противопожарного режима в РФ п.12	06.06.2022	Выполнено (см. приложение 1)
5	В складском помещении светильники эксплуатируются со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ п.35 в	06.06.2022	Выполнено (см. приложение 1)
6	Складские помещения не оборудованы системой пожарной сигнализации.	НПБ 110-03 п.4, СП 486.1311500-2020 п.4.4	06.06.2022	Смета «На выполнение проектных работ системы автоматической пожарной сигнализации на объекте МДОУ «Детский сад №88» по адресу ул. Менделеева 3а (хоз.блок)» в наличии. Скан сметы прилагается.
7	Прямки у оконных проемов подвального этажа здания детского сада не очищены от мусора и посторонних предметов.	Правила противопожарного режима в РФ п.18	06.06.2022	Выполнено (см. приложение 1)
8	Световые оповещатели «ВЫХОД» установлены сбоку от дверей эвакуационных выходов непосредственно наружу, на 1-м и 2-м этажах здания.	СП 3.13130.2009 п.5.3	06.06.2022	Выполнено (см. приложение 1)
9	Двери эвакуационных выходов с 1-ого этажа	ст. 1 ст.,2 Федерального закона	06.06.2022	Выполнено (см. приложение 1)

здания оборудованы запорами, не обеспечивающими их свободное открывание изнутри без ключа	№ 69-ФЗ, п. 2; ст.52; ч.1,п.2 ч.2; ст.53 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.26 ППР в РФ;		
---	---	--	--

Заведующий:



Н.В. Матвейчева