

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 88»
(МДОУ «Детский сад № 88»)
улица Менделеева, дом 3-а
г. Ярославль, 150023
тел. (0852) 38-90-89; 44-27-87
ОКПО 47156063, ОГРН 1037600600806,
ИНН/КПП 7605014594/760401001
от 23.07.2021 № 2

Главное управление
МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по г. Ярославлю
Государственному инспектору
города Ярославля
по пожарному надзору
М.А. Гонозову
от заведующего
МДОУ «Детский сад № 88»
Н.В. Матвейчевой

**Отчет об исполнении представления № 2132-4-5-13 от 28.06.2021 г.
по устранению выявленных нарушений в МДОУ «Детский сад № 88» (Рыкачева 2а)**

№	Результаты проверки	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Меры по результатам проверки
1	Двери эвакуационных выходов с 1-ого этажа здания оборудованы запорами, не обеспечивающими их свободное открывание изнутри без ключа	ст. 1 ст.,2 Федерального закона № 69-ФЗ, п. 2; ст.52; ч.1,п.2 ч.2; ст.53 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.26 ППР в РФ;	06.06.2022	Выполнено (см. приложение 1)
2	Световые оповещатели «ВЫХОД» установлены сбоку от дверей эвакуационных выходов непосредственно наружу, на 1-м и 2-м этажах здания.	СП 3.13130.2009 п.5.3	06.06.2022	Отправлена заявка в обслуживающую организацию на переустановление световых оповещателей сверху над эвакуационными выходами непосредственно наружу, на 1-м и 2-м этажах здания.
3	Не произведено категорирование по	Правила противопожарного	06.06.2022	

	взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складских помещений, на территории детского сада, с обозначением информации о категории на входной двери.	режима в РФ п.12		Выполнено (см. приложение 1)
4	Помещения детского сада обеспечены огнетушителями ОУ-5, параметры которых не соответствуют модельному очагу пожара, возможного в помещениях общественных организаций.	Правила противопожарного режима в РФ п.397	06.06.2022	Внесены в план закупок на август 2021г
5	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного производителем (10 лет).	Правила противопожарного режима в РФ п.54	06.06.2022	Повторно направлена заявка в обслуживающую организацию на проведение ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного производителем (10 лет).
6	Двери лестничных клеток первого и второго этажей здания детского сада не оборудованы устройством для самозакрывания дверей.	Правила противопожарного режима в РФ п.14. п.24	06.06.2022	Выполнено (см. приложение 1)
7	На путях эвакуации из подвального помещения осуществляется хранение различных материалов.	Правила противопожарного режима в РФ п.27 п.п б	06.06.2022	Выполнено (см. приложение 1)
8	В подвальном помещении осуществляется хранение мебели и других предметов.	Правила противопожарного режима в РФ п.16 п.п б	06.06.2022	Выполнено (см. приложение 1)

Заведующий:



Н.В. Матвейчева