



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: [ugpn@adm.yar.ru](mailto:ugpn@adm.yar.ru))

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(г. Ярославль, ул. Бабича, д.12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: [ondgorod@mail.ru](mailto:ondgorod@mail.ru))

Предписание № 201/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Лебедев Андрей Анатольевич от 15.06.2021 года № 201, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. 21.06.2021 года по 10 час. 00 мин. 28.06.2021 года. проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности Государственный инспектор г.Ярославля по пожарному надзору Гонозов Максим Александрович в отношении Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88, осуществляющего деятельность по адресу: г.Ярославль, ул. Менделеева 3а.

в присутствии Заведующий Матвеечева Наталья Валентиновна

(указываются должности, фамилии имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Двери лестничных клеток первого и второго этажей здания детского сада не оборудованы устройством для самозакрывания дверей.	Правила противопожарного режима в РФ п.14, п.24	06.06.2022	
2	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности, при эксплуатации средств обеспечения пожарной	Правила противопожарного режима в РФ п.54	06.06.2022	

	безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (10 лет).			
3	Помещения детского сада обеспечены огнетушителями ОУ-5, параметры которых не соответствуют модельному очагу пожара, возможного в помещениях общественных организаций.	Правила противопожарного режима в РФ п.397	06.06.2022	
4	Не произведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" складских помещений, на территории детского сада, с обозначением информации о категории на входной двери.	Правила противопожарного режима в РФ п.12	06.06.2022	
5	В складском помещении светильники эксплуатируются со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ п.35 в)	06.06.2022	
6	Складские помещения не оборудованы системой пожарной сигнализации.	НПБ 110-03 п.4, СП 486.1311500-2020 п.4.4	06.06.2022	
7	Приямки у оконных проемов подвального этажа здания детского сада не очищены от мусора и посторонних предметов.	Правила противопожарного режима в РФ п.18	06.06.2022	
8	Световые оповещатели "ВЫХОД" установлены сбоку от дверей эвакуационных выходов, непосредственно наружу, на 1-м и 2-м этажах здания.	СП 3.13130.2009 п.5.3,	06.06.2022	
9	Двери эвакуационных выходов с 1-го этажа здания оборудованы запорами, не обеспечивающими их свободное открывание изнутри без ключа.	(ст. 1; ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ, п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ, п.26 Правил противопожарного режима в РФ.	06.06.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст.6, ст.78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Подпись лиц(а), проводившего проверку:**

Государственный инспектор г.Ярослава по пожарному надзору

Гонозов М.А.



«28» Июня 2021г.

(подпись)

**Предписание для исполнения получил:**

заведующей Матвеева Н.В. Матуз.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» Июня 2021г

✓ Матуз.  
(подпись)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору