



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.var.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д.12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 202/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Лебедев Андрей Анатольевич от 15.06.2021 года № 201, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. 21.06.2021 года по 10 час. 00 мин. 28.06.2021 года. проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности Государственный инспектор г.Ярославля по пожарному надзору Гонозов Максим Александрович в отношении Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88, осуществляющего деятельность по адресу: г.Ярославль, ул. Рыкачева 2а.

в присутствии Заведующий Матвеечева Наталья Валентиновна

(указываются должности, фамилии имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Двери эвакуационных выходов с 1-го этажа здания оборудованы запорами, не обеспечивающими их свободное открывание изнутри без ключа.	(ст. 1; ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ, п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ, п.26 Правил противопожарного режима в РФ.	06.06.2022	
2	Световые оповещатели «ВЫХОД» установлены сбоку от дверей эвакуационных	СП 3.13130.2009 п.5.3	06.06.2022	

	выходов, непосредственно наружу, на 1-м и 2-м этажах здания.			
3	Не произведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складских помещений, на территории детского сада, с обозначением информации о категории на входной двери.	Правила противопожарного режима в РФ п.12	06.06.2022	
4	Помещения детского сада обеспечены огнетушителями ОУ-5, параметры которых не соответствуют модельному очагу пожара, возможного в помещениях общественных организаций.	Правила противопожарного режима в РФ п.397	06.06.2022	
5	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (10 лет).	Правила противопожарного режима в РФ п.54	06.06.2022	
6	Двери лестничных клеток первого и второго этажей здания детского сада не оборудованы устройством для самозакрывания дверей.	Правила противопожарного режима в РФ п.14, п.24	06.06.2022	
7	На путях эвакуации из подвального помещения осуществляется хранение различных материалов.	Правила противопожарного режима в РФ п.27 п.п б)	06.06.2022	
8	В подвальном помещении осуществляется хранение мебели и других предметов.	Правила противопожарного режима в РФ п. 16, п.п. б)	06.06.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст.6, ст.78

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор г.Ярослава по пожарному надзору

Гонозов М.А.

«28» ~~Июня~~ 2021г



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Наверуновской Марии Ивановны

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» Июня 2021г

М.А. Гонозов
(подпись)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору